

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 Невского района Санкт-Петербурга**

ГБДОУ детский сад № 83 Невского района Санкт-Петербурга				ОГРН1037825002357	
(полное и сокращенное наименование организации)					
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)					
1. Образование				ОКВЭД основной 80.10.1	
2. и т.д.				ОКВЭД дополнительный	
Форма собственности		Государственная		ОКФС 13	
(указывается форма собственности по ОКФС)					
Организационно-правовая форма		Бюджетное учреждение		ОКОПФ 72	
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)					
Должность, Ф.И.О. руководителя организации		Заведующий		Иванова Г.А.	
Телефон, факс руководителя организации			Тел.(812)446-14-18		Факс(812)446-14-18
Е-mail организации					
Юридический адрес организации	адрес	193315	Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., дом66,корп.2,литерА		
		(индекс)	(почтовый адрес)		
Фактический адрес организации	адрес	193315	Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., дом66,корп.2,литерА		
		(индекс)	(почтовый адрес)		
Наименование владельца объекта, в котором находится организация				ОГРН 1037825002357	
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 Невского района Санкт-Петербурга (оперативное управление)					
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)					
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация					
				(индекс)	
(почтовый адрес)					
Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация					
Тел.		Факс		Е-mail	
Наименование вышестоящей организации			администрация Невского района Санкт-Петербурга		ОГРН 1027806078552
(указывается организационно-правовая форма и название организации)					
Юридический адрес вышестоящей организации	адрес	192131	Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.163		
		(индекс)	(почтовый адрес)		
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации				Член Правительства Санкт-Петербурга - глава администрации К.Н.Серов	
Телефон, факс вышестоящей организации			Тел.(812) 576-98-32		Факс.(812) 576-98-32
Е-mail вышестоящей организации			rnevsky@tunev.gov.spb.ru		

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 Невского района Санкт-Петербурга												
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., дом66, корп.2, литерА												
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	1 131,4												
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи, 3, 4, 5 этажи)	1,2,3												
Кадастровый номер объекта	78	12	00	06	34	41	5						
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	Дети-инвалиды												
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, перемещающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	все												
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет												

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство устройства объекта	Параметры зоны (элемента), технического средства устройства объекта								
		Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подходы к объекту, пути движения										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.1	Пути пешеходного движения									
		1	1	1	Ширина пешеходных путей «К»	м	3.5	Не менее 1.2	п. 4.1.7, рис. Д.5 °	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калипок на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калипок, турникетов и т.т.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.4.1.2	

	0	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%		не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5	
	1	1	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	10	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м		не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
	1	1	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
	0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,015	п.4.1.11	
	0	1	0	Отражение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой, «С»	м	0	не менее 0,05	п.4.3.4, рис Д.4	
	0	0	0	Отражение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой, «С»	м	0	не менее 0,05		
	0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии, «С»	м	0	0,5		
	0	1	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МПН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
	0	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.4	
	0	1	0	Оборудование входа на участок доступными для МПН элементами информации об объекте, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.1	
	0	1	1	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
	0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке,	м		не менее 0,8	п.4.1.10	

					на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»					
		1	1	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,1	не менее 0,05	п.4.1.9	
		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающих к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,025	п.4.1.9	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0						
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0						
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0						
2. Входной узел										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.1	Наружные лестницы	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4	п. 4.1.12	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%		Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14	

6

		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м		≥ 2,20	п. 5.1.3	
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м		≥ 2,20	п. 5.1.3	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1, п. 5.1.6	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 5.5.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п. 5)					
2.7	Входные тамбуры № 1	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3 м «К»	м	1.27	Не менее 1,5	5.1.7.	
		0	1	1	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проемов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,018 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	Нет		п. 5.1.7	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п. 5)					
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные № 1	1	1	0	Ширина в свету «К»	м	1.17	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0.04	Не более 0,014		
		0	0	0	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	нет		п. 5.1.4	
		0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м		От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 5.5.1, п. 5.1.6	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п. 5)					
	Прозрачные двери на входе в здание № 1	0	0	0	Ширина в свету «К»	м		Не менее 1,2	п. 5.1.4	
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п. 5)					
2.9	Вестибюли	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м		Не менее 1,0	п. 5.1.8	

	общественных зданий	0	1	1	Звуковые информаторы по типу телефонно-автоматов «С»	наличие	нет		п. 5.5.6	
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет			
2.6.1	Входные площадки № 2									
		1	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
		1	1	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п. 3.17	
		0	1	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	1-2	п. 5.1.3	
		0	0	0	Поперечный уклон	%	0,5		п. 5.1.3	
		1	1	1	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3	
		1	1	0	Высота площадки	м	0,09	Не более 0,025	п. 4.1.9	
		1	1	1	Ширина входной площадки «К»	м	2,18	$\geq 1,50$	п. 5.1.3	
		1	1	0	Глубина входной площадки «К»	м	0,91	$\geq 1,85$	п. 5.1.3	
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м		$\geq 2,20$	п. 5.1.3	
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м		$\geq 2,20$	п. 5.1.3	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1, п. 5.1.6	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 5.5.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п. 5)					
2.7.1	Входные тамбуры № 2	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3 м «К»	м	1,25	Не менее 1,5	5.1.7.	
		0	1	1	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	Нет		п. 5.1.7	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п. 5)					

2.8.1	Входные двери, в т.ч. тамбурные №2	1	1	0	Ширина в свету «К»	М	1.2	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	М	0,04	Не более 0,014		
		0	0	0	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопоглощающим материалом «К», «О»	наличие	нет		п. 5.1.4	
		0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	М		От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Прозрачные двери на входе в здание № 2	0	0	0	Ширина в свету «К»	М		Не менее 1,2	п. 5.1.4	

3. Пути движения внутри здания

	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.1	Коридоры, переходы в другие здания № 1	0	1	1	Тактильные предупредительные указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	М		0,6		
		0	1	1	Тактильные предупредительные указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	М		0,6	п. 5.2.3	
		0	1	1	Тактильные предупредительные указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	М		0,6		
		1	1	0	Ширина пути движения «К»	М	1.2	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
		1	1	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	М	0,8	не менее 0,9	п. 5.2.2	
		1	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	М	1,1	не менее 1,4	п. 5.2.2	
		1	1	0	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	М	0,8	не менее 1,2	п. 5.2.2	

	0	1	0	Отражение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой «С»	м		не менее 0,05	п.5.2.7	
	1	1	1	Высота вора ковров «К», «О»	м	0,02	не более 0,013	п.5.2.8	
Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.2 Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров № 1	1	1	0	Ширина «К»	м	0,85	не менее 0,9	п. 5.2.4	
	1	0	1	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,04	не более 0,014	п. 5.2.4	
	0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1	
3.1 Коридоры, переходы в другие здания № 2	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м		0,6	п.5.2.3	
	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м		0,6		
	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м		0,6		
	1	1	0	Ширина пути движения «К»	м	1,2	не менее 1,5	п. 5.2.1	
	1	1	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0,8	не менее 0,9	п.5.2.2	
	1	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	0,9	не менее 1,4	п.5.2.2	
	1	1	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	0,8	не менее 1,2	п.5.2.2	
	0	1	0	Отражение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на	м		не менее 0,05	п.5.2.7	

			высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»						
	1	1	1	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0,02	не более 0,013	п. 5.2.8	
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров № 2	1	1	0	Ширина «К»	м	0,8	Не менее 0,9	п. 5.2.4
	1	0	1	1	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,04	Не более 0,014	п. 5.2.4
	0	1	1	1	Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
3.3.1	Внутренние лестницы № 1	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,31	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012
	1	1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17	п. 6.11
	1	1	1	1	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.2.9
	0	0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
	0	0	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,85-0,92	
	1	1	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,05	0,27-0,33	п. 5.2.15
	1	1	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		
	1	1	1	1	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,03	0,04-0,06	п. 5.2.16
	1	1	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,93	не менее 0,045	п. 5.2.16
	1	1	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью	м	0,93	не менее 0,06	п. 5.2.16

				«О», «С», «Г», «У»					
	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	НЕТ		п. 5.2.11	
	1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	0,93	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	нет		п. 5.2.9	
	0	0	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет			
	0	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет		п.5.2.16	
3.3.2 Внутренние лестницы № 2	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,31	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012	
	1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17	п.6.11	
	1	1	1	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9	
	0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другим устройствам для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
	0	0	0	Отражения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,85-0,92		
	1	1	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,07	0,27-0,33	п. 5.2.15	
	1	1	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть трамплином «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
	1	1	1	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,03	0,04-0,06	п.5.2.16	
	1	1	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,95	не менее 0,045	п.5.2.16	
	1	1	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0,95	не менее 0,06	п.5.2.16	
	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
	1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	0,93	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	

	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	нет		п. 5.2.9	
	0	0	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет			
	0	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет		п.5.2.16	
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9 п. 5.2.13, рис.Д.9
	Название зоны (технического средства)								
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	1	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	1	Не менее 1,5	п. 5.2.13, 5.2.1
					Уклон пандуса «К»	%	5	Не более 5 (1:20)	
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	10	Не более 10 (1:10)	
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000
	Название зоны (технического средства)				Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6	
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				

3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие			п. 4.1.14	С посторонне й помощью
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.8	Лифты	0	0	0	Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,7	п. 5.2.18	•
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.9	Эскапаторы	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие			п.5.2.22	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.10	Пути эвакуации	0	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет		п.5.2.31	
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на пути эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.2.31	
		1	1	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.5	•
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.1.					Помещения, места приема МГН в административных зданиях					
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	1	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	1	5, но не менее одного места	п. 7.1.3	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

4.1.2	Коридоры, места ожидания	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м	1.1	не менее 3,2	п.7.3.5	
		0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	1.1	не менее 2,8		
		0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	нет		п.7.1.6	
		0	1	1	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Л», «У»	наличие	нет		п.5.5.2	
		0	1	0	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстановке	соответствие	нет		п.5.5.4	
		0	1	0	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Л»	м		1,5-4,5	п.5.5.4	
		0	1	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п.7.1.8	
		0	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет		п.5.5.2	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.1.3	Помещения для приема посетителей				Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:					
		1	1	0	на одно рабочее место	кв.м	10	12	п.7.1.13, п.7.7.4	
		0	0	0	на два рабочих места	кв.м		18	п.7.1.13	
		1	1	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,85	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
		1	1	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	1	Не менее 1,0	п.7.1.9	
4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях										
	Название зоны (технического средства)									
4.8.1	Помещения	0	1	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных	м		От 0,85 до 1,1	п.5.4.2	

				аппаратов, отверстия питьевого, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»				
	0	1	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	0.15	Не менее 0,4	
	1	1	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	1.2	Не более 0,8	п.5.4.2

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалных, универсальных кабин в уборных и душевых)

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)
Название зоны (технического средства)								
5.1 Кабина в общей уборной	0	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	не менее 7	п.5.3.2	
Название зоны (технического средства)								
5.2 Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	0	0	Ширина «К»	м	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
Название зоны (технического средства)								
5.3 Кабина душевая закрытая	0	0	0	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	Не менее одной	п.5.3.4	

8(812)446-14-18

телефон

завхоз

Заполнил Анкету:

Согласовано:

Заведующий

Должность руководителя обследованного объекта

Данченко В.В.

ФИО

Иванова Г.А.

ФИО

«30» ноября 2016г.

(подпись)

«01» декабря 2016г.

(подпись)

